

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

0432-CPR-00099-04

Version 06

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

ECO TS-62

Türschließer mit kontrolliertem Schließablauf für 1- und 2-flügelige Drehflügeltüren
gemäß der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 1

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

ECO Schulte GmbH & Co.KG

Iserlohner Landstraße 89
58706 Menden, Deutschland

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

DO 2.32

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

entsprechend **System 1** für die in diesem Zertifikat beschriebene Leistung angewendet werden und dass die durch den Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird um die

Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 03.08.2020 ausgestellt und bleibt bis zum 03.08.2030 gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Dortmund, 03.08.2025



Im Auftrag

Dipl.-Ing. (FH) T. Wilms
Leiter der Fachzertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 1 Anlage(n).

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. 0432-CPR-00099-04 vom 14.05.2024,
Version 05.



Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Liste der Produkte

Typenbezeichnung :	„ECO TS-62“
Beschreibung :	Hydraulischer Türschließer mit kontrolliertem Schließablauf und einstellbarer Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung
Gestänge:	Gleitschienenegestänge
Anschlagart :	Türblattmontage auf der Öffnungsseite gemäß Herstellerangaben (Normalmontage)
Größe :	2-5
Klassifikation :	Türblattmontage Öffnungsseite 4 8 2-5 1 1 4 Türblattmontage Öffnungsseite mit Gleitschiene R III 4 8 2-5 1 1 0
Herstellwerk :	DO 2.32
Bemerkungen :	Wahlweise mit oder ohne Montageplatte, mit Gleitschiene GS-B, GS-H, GS-HF, GS-STM oder R III, mit Hebelarm 6*336 mm, 4*336 mm oder 4*358mm

Vorgesehene Verwendung:

An ein- und zweiflügeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehflügeltüren

Wesentliche Eigenschaft	Abschnitte mit Anforderungen in EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	Leistung des Produkts
<i>selbstschließend</i>	5.2.1 Allgemeines 5.2.3 Schließmoment 5.2.4 Öffnungsmoment 5.2.5 Wirkungsgrad 5.2.6 Schließzeit 5.2.7 Öffnungswinkel 5.2.8 Überlastverhalten 5.2.9 Temperaturabhängigkeit 5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 5.2.11 Beschädigung 5.2.12 Endschlagregulierung 5.2.13 Öffnungsdämpfung 5.2.14 Schließzeitverzögerung 5.2.15 einstellbare Schließkraft 5.2.16 Spiel in der Nulllage 5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren	Bestanden Bestanden (Größe 2-5) Bestanden (Größe 2-5) Bestanden (Größe 2-5) Bestanden (Größe 2-5) Bestanden (Größe 2-5) Klasse 4: Bestanden Bestanden (Größe 2-5) Bestanden (Größe 2-5) Bestanden (Größe 2-5) Bestanden (Größe 2-5) Bestanden (Größe 2-5) Bestanden (Größe 2-5) Bestanden (Größe 2-5) Nicht zutreffend Klasse 1: Bestanden
<i>Dauerfunktion selbstschließend</i>	5.2.2 Dauerfunktion Mit Gleitschiene GS-B, GS-H, GS-HF, GS-STM 5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 5.2.17.3 Korrosionsbeständigkeit Mit Gleitschiene R III 5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 5.2.17.3 Korrosionsbeständigkeit	Klasse 8 (500 000 Zyklen): Bestanden Klasse 4 (240h): Bestanden Klasse 4 (240h): Bestanden Klasse 4 (240h): Bestanden Klasse 0: keine Anforderung Klasse 0: keine Anforderung Klasse 0: keine Anforderung
<i>Gefährliche Substanzen</i>	Anhang ZA.3	Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert.

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Typenbezeichnung :	„ECO TS-62 G“
Beschreibung :	Hydraulischer Türschließer mit kontrolliertem Schließablauf und einstellbarer Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung
Gleitschienen :	Gleitschienenegestänge
Anschlagart :	Kopfmontage auf der Öffnungsseite gemäß Herstellerangaben Türblattmontage auf der Schließseite gemäß Herstellerangaben (Normalmontage)
Größe :	2-5
Klassifikation :	Kopfmontage Öffnungsseite 4 8 2-5 1 1 4 Türblattmontage Schließseite 3 8 2-5 1 1 4 Türblattmontage Schließseite mit Gleitschiene R III 3 8 2-5 1 1 0
Herstellwerk :	DO 2.32
Bemerkungen :	mit oder ohne Montageplatte, mit Gleitschiene GS-B, GS-H, GS-HF, GS-STM oder R III, mit Hebelarm 6*336 mm, 4*336 mm oder 4*358mm

Vorgesehene Verwendung:

An ein- und zweiflügeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehflügeltüren

Wesentliche Eigenschaft	Abschnitte mit Anforderungen in EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	Leistung des Produkts
<i>selbstschließend</i>	5.2.1 Allgemeines 5.2.3 Schließmoment 5.2.4 Öffnungsmoment 5.2.5 Wirkungsgrad 5.2.6 Schließzeit 5.2.7 Öffnungswinkel Kopfmontage Öffnungsseite Türblattmontage Schließseite 5.2.8 Überlastverhalten 5.2.9 Temperaturabhängigkeit 5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 5.2.11 Beschädigung 5.2.12 Endschlagregulierung 5.2.13 Öffnungsdämpfung 5.2.14 Schließzeitverzögerung 5.2.15 einstellbare Schließkraft 5.2.16 Spiel in der Nulllage 5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren	Bestanden Bestanden (Größe 2-5) Bestanden (Größe 2-5) Bestanden (Größe 2-5) Bestanden (Größe 2-5) Klasse 4: Bestanden Klasse 3: Bestanden Bestanden (Größe 2-5) Bestanden (Größe 2-5) Bestanden (Größe 2-5) Bestanden (Größe 2-5) Bestanden (Größe 2-5) Bestanden (Größe 2-5) Bestanden (Größe 2-5) Bestanden (Größe 2-5) Nicht zutreffend Klasse 1: Bestanden
<i>Dauerfunktion selbstschließend</i>	5.2.2 Dauerfunktion Mit Gleitschiene GS-B, GS-H, GS-HF, GS-STM 5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 5.2.17.3 Korrosionsbeständigkeit Mit Gleitschiene R III 5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 5.2.17.3 Korrosionsbeständigkeit	Klasse 8 (500 000 Zyklen): Bestanden Klasse 4 (240h): Bestanden Klasse 4 (240h): Bestanden Klasse 4 (240h): Bestanden Klasse 0: keine Anforderung Klasse 0: keine Anforderung Klasse 0: keine Anforderung
<i>Gefährliche Substanzen</i>	Anhang ZA.3	Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert.